

工地風險自我檢查表

日期：_____ 時間：_____

分判商名稱：_____ 工作類別：_____

採購單編號：_____ 工作參考編號：_____

工人姓名： 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

平安咭編號： 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

建造業工人
註冊証編號： 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

檢查者姓名： _____ 簽署： _____

(分判商工地代表)

(此工地風險自我檢查須於每星期或如工作性質有任何改變而進行一次!)

請在每條問題內右邊適當位置填上"X"。

項目	是	否	不適用	跟進事項
1. 工地環境				
a. 矗立圍板以保護公眾？	_____	_____	_____	
b. 工地出入口保持安全及暢通？	_____	_____	_____	
c. 工作地方提供了足夠照明？	_____	_____	_____	
d. 張貼合適的警告標籤以提醒閑人勿進工地內？	_____	_____	_____	
e. 木材沒有凸出可傷害工人或公眾的釘子？	_____	_____	_____	
f. 工地保持整齊及物件擺放妥當？	_____	_____	_____	
2. 個人防護裝備				
a. 所有工地人仕已佩戴安全帽？	_____	_____	_____	
b. 當進行磨、削或切割工序時，工人已佩戴合適的護目鏡？	_____	_____	_____	
c. 當在高噪音環境下工作時，工人已佩戴護耳罩？	_____	_____	_____	
d. 當進行高空工作時(超過兩米高)，工人已佩戴安全帶？	_____	_____	_____	
3. 使用易燃物品/氣體				
a. 氧乙炔氣樽				
i. 保持氧乙炔樽直立地擺放？	_____	_____	_____	
ii. 氧乙炔氣樽裝置已安裝防回火器、調壓器及單向閥喉管？	_____	_____	_____	
iii. 附近已設有滅火筒？	_____	_____	_____	
iv. 氣樽喉管是完好無缺？	_____	_____	_____	
v. 保持空氣流通？	_____	_____	_____	
vi. 工人已佩戴合適的個人防護裝備？	_____	_____	_____	
vii. 張貼『禁止吸煙』警告標籤以提醒工地人員？	_____	_____	_____	

項目	是	否	不適用	跟進事項
b. 油漆 / 溶劑 / 化學物品 i. 所有容器適當地張貼了標籤？ ii. 張貼了警告標籤以提醒工地人員及公眾人士？ iii. 附近已設有滅火筒？ iv. 已佩戴合適的個人防護裝備？	_____	_____	_____	
4. 電力工作 a. 僱用了合資格人士進行電力工作？ (如是，電牌編號：_____) b. 如適用，應使用鎖牌系統裝置？ c. 提供合適的接地？ e. 使用防水式的插座、電線及連接器？ f. 跟據(b)項，所有鎖牌系統裝置狀況良好？	_____	_____	_____	
5. 木工機械 a. 安裝風車鋸護罩？ b. 安裝鋸尾刀？ c. 安裝急停掣？ d. 設有滅火筒？ e. 張貼『禁止吸煙』警告標籤以提醒工地人員？ f. 已佩戴合適的個人防護裝備？	_____	_____	_____	
6. 手提工具 a. 所有手提工具沒有損壞？ b. 所有手提工具存放在安全地方？ c. 使用合適的手提工具進行指定工作？ d. 危險部份已安裝合適的防護罩？ e. 僱用合資格人士安裝火石轆？	_____	_____	_____	
7. 高空工作 (超過兩米高) a. 提供工作台(最高的護欄須 900-1150 毫米高、中間的護欄須 450-600 毫米高、路徑的闊度須至少 400 毫米闊、底護板的高度須 200 毫米高)？ b. 如(a)項不適用，須提供安全帶給有關工人，並須保持將安全帶一直繫於穩固的繫穩物？ c. 所有鬆散的物件及手提工具須存放在安全的地方，以避免高空墮物？	_____	_____	_____	
8. 其他 _____ _____	_____	_____	_____	